

**UNOKLIMA 2.0 REMOTE 100 Nr. 31034.20****UNOKLIMA 2.0 REMOTE 160 Nr. 31035.20****Følg altid instruktionerne i manualen.**

- Anvendelse:** Produktet er udviklet til konstant luftskifte i alle opholdsrum.  
 Model 100 anbefales til opgradering af eksisterende luftkanaler.  
 Model 160 anbefales til alle andre formål for at opnå optimal komfort og kapacitet.
- Installation:** I en ydermur gennem luftkanal med 2-3 grader hældning udad. Vægtykkelse 250-500 mm.  
 Model 100 i rum op til 20 m<sup>2</sup> model 160 i rum op til 40 m<sup>2</sup>  
 For optimal komfort og kapacitet anbefales altid model 160.  
 I større rum installeres flere enheder. Mulighed for at installere op til 16 enheder i serie, med kabel.
- Tilslutning:** Enheden skal installeres af en autoriseret installatør.
- Betjening:** På enhedens kabinet: Tænd/sluk. Alle funktioner styres med fjernbetjening:
- **AUTO:** Funktion med fugtighedsstyring og natsensor. Med varmegenvinding.
  - **OVERVÅGNING:** Funktion med stand-by, nat-sensor- og fugtighedsstyring. Uden varmegenvinding.
  - **MANUEL:** Funktion med hastighedsstyring. Med varmegenvinding.
  - **NAT:** Funktion med minimums hastighed og minimal lyd. Med varmegenvinding.
  - **HASTIGHED:** Funktion med hastighedsstyring. Vælger mellem hastighed 1-2-3.
  - **FUGTIGHEDSSTYRING:** Vælger mellem 40-60-90% relativ luftfugtighedsprocent.
  - **TIMER BOOST:** Funktion med udsugning i 20 minutter. Uden varmegenvinding
  - **UDSUGNING:** Funktion med konstant udsugning. Uden varmegenvinding.
  - **INDBLÆSNING:** Funktion med konstant indblæsning. Uden varmegenvinding.
  - **LUFTRETNING 1:** Funktion med tvungen luftretning MASTER til SLAVE. Uden varmegenvinding.
  - **LUFTRETNING 2:** Funktion med tvungen luftretning SLAVE til MASTER. Uden varmegenvinding.
  - **FILTERALARM / RESET:** Blinker når vedligeholdelse er nødvendig. Reset efter driftsstop.
  - **STOP-START:** Funktion der standser og starter ventilatoren, uden at afbryde strømmen til enheden.
- Vedligeholdelse:** Enheden skal rengøres og filtre vaskes eller udskiftes hver 3. måned.  
 Varmeveksler, luftkanal, propel og kabinet aftørres med tør klud og støvsuges. Brug aldrig vand.
- Garanti:** 5 års garanti mod fabrikationsfejl.
- Udenfor garanti:** Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, installation og brug udenfor manualens anvisninger.
- Data:** 50Hz - 220/240V, - IP X4 - max varmeeffekt 93%
- Data 100:** Hastighed: 1=10m<sup>3</sup> / 2=20 m<sup>3</sup> / 3=30 m<sup>3</sup> Effekt: 1=4,7W / 2=5,6W / 3=6,9W \*Lyd Db(A) 3M: 1=14 / 2=28 / 3=35
- Data 160:** Hastighed: 1=20m<sup>3</sup> / 2=40 m<sup>3</sup> / 3=60 m<sup>3</sup> Effekt: 1=4,2W / 2=5,5W / 3=6,7W \*Lyd Db(A) 3M: 1=12 / 2=24 / 3=32  
 \* Lydniveau under udsugning. Under indblæsning opleves et andet, lavere lydniveau.
- Testnorm:** EN1254.2014.